

6. Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не представлен, что что **не соответствует** требованиям п. 105 СанПиН 2.1.3684-20.
7. Производственные помещения пищеблока, в медицинском кабинете, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девочек, не обеспечены холодной и горячей водой, холодная и горячей водой, холодная вода берется в туалетной комнате старшей группы по графику, когда дети спят и на прогулке, что **не соответствует** требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.
8. Остекление окон из цельного стекла, без трещин и иных нарушений целостности стекла, кроме туалетной комнаты и приемной группы раннего возраста, в методическом кабинете, что не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.
9. Пищеблок не обеспечен холодной и горячей водой, что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
10. Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. Пищеблок не обеспечен горячей водой, не установлены водонагревающие устройства, что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
12. В пищеблоке отсутствуют производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов с цельнометаллическим основанием, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, а также не предусмотрен отдельный стол для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород. Для разделки и приготовления готовой и сырой и продукции в пищеблоке установлены 2 стола (бывшие детские столы с групповых, высотой менее 1 м), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Хорлуу Элле Наадымовне - заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Дамырак» с. Бай-Даг Эрзинского кожууна Республики Тыва (ИНН: 1707002928), по адресу: Республика Тыва, Эрзинский район, с. Бай-Даг, ул. Иргит Шагдыржап, 13

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить замену столов для занятий в старшей группе на новые
2. Обеспечить замену 4-ярусных кроватей с повреждениями (3 единицы)
3. Провести: дезинфекцию труб собственной скважины, с последующей откачкой воды, герметизацию оголовка скважины. После выполнения всех работ провести контроль качества воды из скважины в аккредитованной лаборатории;
4. Обеспечить холодной и горячей водой производственные помещения пищеблока, медицинский кабинет, туалеты с умывальными средней и младшей группы, группы раннего возраста
5. Провести работу по оформлению санитарно – эпидемиологического заключения на водный объект (скважина)

6. Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не представлен, что что **не соответствует** требованиям п. 105 СанПиН 2.1.3684-20.
7. Производственные помещения пищеблока, в медицинском кабинете, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девочек, не обеспечены холодной и горячей водой, холодная и горячей водой, холодная вода берется в туалетной комнате старшей группы по графику, когда дети спят и на прогулке, что **не соответствует** требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.
8. Остекление окон из цельного стекла, без трещин и иных нарушений целостности стекла, кроме туалетной комнаты и приемной группы раннего возраста, в методическом кабинете, что не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.
9. Пищеблок не обеспечен холодной и горячей водой, что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
10. Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. Пищеблок не обеспечен горячей водой, не установлены водонагревающие устройства, что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
12. В пищеблоке отсутствуют производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов с цельнометаллическим основанием, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, а также не предусмотрен отдельный стол для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород. Для разделки и приготовления готовой и сырой и продукции в пищеблоке установлены 2 стола (бывшие детские столы с групповых, высотой менее 1 м), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Хорлуу Элле Наадымовне - заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Дамырак» с. Бай-Даг Эрзинского кожууна Республики Тыва (ИНН: 1707002928), по адресу: Республика Тыва, Эрзинский район, с. Бай-Даг, ул. Иргит Шагдыржап, 13

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить замену столов для занятий в старшей группе на новые
2. Обеспечить замену 4-ярусных кроватей с повреждениями (3 единицы)
3. Провести: дезинфекцию труб собственной скважины, с последующей откачкой воды, герметизацию оголовка скважины. После выполнения всех работ провести контроль качества воды из скважины в аккредитованной лаборатории;
4. Обеспечить холодной и горячей водой производственные помещения пищеблока, медицинский кабинет, туалеты с умывальными средней и младшей группы, группы раннего возраста
5. Провести работу по оформлению санитарно – эпидемиологического заключения на водный объект (скважина)